

Caen le 8 mars 2022

EAU DU BASSIN CAENNAIS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

AUTRE

MONSIEUR LE PRESIDENT EAU DU BASSIN CAENNAIS 16 rue Rosa Parks CS 15094 14050 CAEN CEDEX 4
--

Prélèvement du : jeudi 03 mars 2022 à 14h35
Code Sise du prélèvement 00222202
Installation Unité de distribution LOUVIGNY A GRAINVILLE
Nom du point de surveillance PC FONTAINE ETOUPEFOUR
Localisation exacte RÉSEAU EXISTANT
Commune FONTAINE-ETOUPEFOUR

Prélevé par : REMI PELLUET
Type visite : D1 EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Turbidité néphélobimétrique N	<0,10 NFU				2,00
Température de l'eau	10,2 °C				25,00
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,17 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,21 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2022.3926-2

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	501 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		

Commentaires du laboratoire

Eau conforme sur les paramètres chimiques analysés (normes humaines, arrêté du 11/01/2007). Eau(x) conforme(s) sur les paramètres bactériologiques analysés (normes humaines, arrêté du 11/01/2007). L'interprétation est couverte par l'accréditation du laboratoire lorsque tous les paramètres du rapport sont accrédités. Elle ne tient pas compte de l'in

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

AMAYE-SUR-ORNE
 BARON-SUR-ODON
 BRETTEVILLE-SUR-ODON
 ETERVILLE
 FEUGUEROLLES-BULLY
 FONTAINE-ETOUPEFOUR
 GRAINVILLE-SUR-ODON
 LAIZE-CLINCHAMPS
 LOUVIGNY
 MAIZET
 MALTOT
 MONDRAINVILLE
 MOUEN
 TOURVILLE-SUR-ODON
 VAL D'ARRY
 VERNON
 VIEUX

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00222202)

Prélèvement réalisé sur le réseau à l'amont de travaux de désinfection sur canalisation. Les résultats sont conformes aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le technicien sanitaire en chef

Signé

Sylvie KERBOUL